

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/р 2600030998102 код ЄДРПОУ: 03327664 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749

№12918 від 11.10.2017

ТОВ "ВК-ІНВЕСТБУД"

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 12918

на каналізування об'єкта

1. Адреса: вул. Маршала Гречка, 10-Б

2. Назва: "Будівництво житлового комплексу з об'єктами соціально-громадського призначення "

3. Стічні води в кількості 1512,0 м³/добу, 42,8 л/сек., в т.ч. додатково м³/добу, (в т.ч. господарчо-побутових 1512,0 (в т.ч. від вбуд.прим. - 16,5, від дошкільного дит.закладу - 18,4 (в т.ч. 1-ша черга - 502,2 (в т.ч. від вбуд.прим. - 6,1); 2-га черга - 626,5 (в т.ч. від вбуд. прим. - 5,8); 3-тя черга 383,3 (в т.ч. від вбуд.прим. - 4,6; від дошкільного дит. закладу - 18,4) м³/добу, виробничих – м³/добу) від даного об'єкту можливо підключити:

1-ша черга будівництва - до каналізаційної мережі по внутрішньоквартальному проїзду Д=500мм по вул. Ново-Польовій при умові перекладання каналізаційної мережі Д=300мм, зі збільшенням діаметра, по вул. Ново-Польовій від колодязя з відміткою лотка труби 168,25 в бік вулиці В.Сальського (Котовського) до колодязя на каналізаційному колекторі Д=600мм з відміткою лотка труби 166,49 (L≈680м) з переключенням існуючих абонентів до новозбудованої мережі.

2-га черга будівництва - до каналізаційних мереж від 1-ої черги будівництва після здачі їх в експлуатацію.

Виконати перекладання каналізаційної мережі Д=400мм по вул. Ново-Польовій зі збільшенням діаметра від колодязя з відміткою лотка труби 168,25 в бік вул. Північно-Сирецької до колодязя з відміткою лотка труби 167,71 (L≈210м) з переключенням існуючих абонентів.

3-тя черга будівництва - до каналізаційних мереж від попередніх черг будівництва після здачі їх в експлуатацію.

4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.

5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.

6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПрАТ „АК“Київводоканал”.

7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.



серія ТУ № 009935

9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до п.6.1.1 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м.Києва".

10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи каналізування.

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м.Києва.

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПРАТ, АК "Київводоканал".

13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 "Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України", затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПРАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії "Р", або "РД" в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представляти на розгляд до ПРАТ, АК "Київводоканал" за адресою: вул.Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберігання у ПРАТ, АК "Київводоканал".

* "Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м.Києва", затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.

15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графтом, з кришками із логотипом ПРАТ, АК "Київводоканал" та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПРАТ, АК "Київводоканал" (вул. Електротехнічна,16).

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Голова правління-генеральний директор	Заступник генерального директора з технічних питань та перспективного розвитку	Заступник генерального директора – директор департаменту експлуатації каналізаційного господарства	Директор Розрахункового департаменту	Начальник Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації	Провідний інженер Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації
Д.Новицький	В.Вид	М.Кислий	В.Лютин	О.Непочатов	О.Луцда

